

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu Tychy
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 4114, 227 3124
fax 32 227 4114

Biuro Projektowe „Konstruktor”
Dr inż. Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stell 26
32-500 Chrzanów

Wasz znak:
Nasz znak: K-10/2972/432-419/13

Tychy, 2013-06-27

Dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy drogi gminnej w Chełmie Śl. przy ul. Błędów

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową PE średniego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez GSG Sp. z o. o. Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrzu.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z **Dz. U. nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995r.**
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca skrzyżowania z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**. Ponadto gazociąg zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Skrzynki uliczne żeliwne na armaturze sieci gazowej należy wyprowadzić do poziomu chodnika. Każdą zmianę w stosunku do w/w przepisów należy indywidualnie uzgadniać z Działem Technicznym Rozdzielni Gazu Tychy.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Rozdzielnią Gazu Tychy, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzone w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Obsługi Katowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 376, tel. 344 90 50.

KIEROWNIK
Rozdzielni Gazu Tychy
Adam Grzega

Załącznik: Plan Sytuacyjny x 2
Kopia: K-10